

Предписания и отчеты об исполнении предписаний (2017-2018 год)

Предписание Главное управление МЧС России по Воронежской области №21/1/20



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области 394006,
г. Воронеж, ул. Куцыгина 28, т. 55-38-38

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Подгоренскому и
Ольховатскому районам 396670, Воронежская обл.,
п. Ольховатка, ул. Октябрьская, 52, т. 40-0-54

Предписание N 21/1/20

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Заболотовской средней
общеобразовательной школе, директору Яковенко Светлане Анатольевне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического
лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора по Подгоренскому и Ольховатскому району по пожарному надзору N 21 от
«28» мая 2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 09 ч. 10 мин. «01» июня 2018 г. по 09 ч. 30 мин.
«15» июня 2018 г., проведена плановая проверка старшим дознавателем ОНД и ПР по
Подгоренскому и Ольховатскому районам майором внутренней службы Ильченко Дмитрием

Ивановичем Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных

Заболотовская средняя общеобразовательной школы, расположенной по адресу:
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его
адрес)

Воронежская область, Ольховатский район, п. Заболотовка, ул. Зеленая, 15.

совместно с директором, Яковенко Светланой Анатольевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества, лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123 - ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994
года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается я только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Стены кабинетов (классов) начальной школы на высоту 1,5м от пола выполнены материалами с неопределенными показателями пожарной опасности.	п.3 ст.134, таблица 3,28,29 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N123-ФЗ от 22.07.2008, Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной	15.11.2018 года	

		опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.		
2	Начальная школа не оборудована молниезащитой.	ч.1 п.4ст.50 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008, Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов: устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования.	15.11.2018 года	
3	Стены кабинета (класса) физики на высоту 1,5м от пола выполнены материалами с неопределенными показателями пожарной опасности.	п.3 ст.134, таблица 3,28,29 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008, Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.	15.11.2018 года	
4	Стены кабинета (класса) информатики выполнены материалами с неопределенными показателями пожарной опасности.	п.3 ст.134, таблица 3,28,29 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008, Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.	15.11.2018 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший дознаватель ОНД и ПР по
Подгоренскому и Ольховатскому районам
Ильченко Д.И.

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора
по пожарному надзору)



"15" июня 2018 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор, Яковенко С.А.
(должность, фамилия, инициалы)

"15" июня 2018 г.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Воронежской области – (4732)77-99-00

№	Дата	Содержание	Исполнитель	Дата исполнения
1	15.06.2018	Предписание на устранение нарушений требований пожарной безопасности в отношении ООО «...» по адресу: ...	Ильченко Д.И.	15.06.2018
2	15.06.2018	Предписание на устранение нарушений требований пожарной безопасности в отношении ООО «...» по адресу: ...	Ильченко Д.И.	15.06.2018
3	15.06.2018	Предписание на устранение нарушений требований пожарной безопасности в отношении ООО «...» по адресу: ...	Ильченко Д.И.	15.06.2018
4	15.06.2018	Предписание на устранение нарушений требований пожарной безопасности в отношении ООО «...» по адресу: ...	Ильченко Д.И.	15.06.2018
5	15.06.2018	Предписание на устранение нарушений требований пожарной безопасности в отношении ООО «...» по адресу: ...	Ильченко Д.И.	15.06.2018